



# Comune di Alberobello

Provincia di Bari



United Nations  
Educational Scientific  
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello  
1996 - Iscritti sulla lista  
del Patrimonio Mondiale

## Lavori di “Ampliamento e adeguamento a norme dell’edificio scolastico “P. Trevisani” dell’Istituto Comprensivo “Morea – Tinelli”

### Verbale di sopralluogo del 09/01/2018 presso l’edificio scolastico “P. Trevisani” in C.da Coreggia - Alberobello

Il giorno 9 gennaio 2018 alle ore 16:00, facendo seguito alla comunicazione della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli” datata 9.01.2018, assunta in pari data agli atti del Comune al n.610, presso l’edificio scolastico “P. Trevisani” in C.da Coreggia, nel Comune di Alberobello, alla presenza di alcuni docenti e rappresentanti dei genitori, si sono incontrati:

- Ing. Mauro Laterza, Direttore dei Lavori per l’ “Ampliamento e adeguamento a norme dell’edificio scolastico “P. Trevisani” dell’Istituto Comprensivo “Morea – Tinelli”;
- Ing. Dante Consoli – Direttore UTC
- Geom. Nicola Sabatelli, Responsabile Unico del Procedimento;
- Avv. Michele Maria LONGO – Sindaco Comune di Alberobello;
- Sig. Francesco Paolo INTINI – Titolare della ditta “CGI INTINI” affidataria dei lavori in oggetto,

si è proceduto ad un nuovo sopralluogo del plesso scolastico di che trattasi, in virtù dei lamentati lavori di scavo eseguiti in prossimità del plesso elementare “Trevisani”.

Tale attività completa quanto già verificato *de visu* nella mattinata in altro sopralluogo effettuato unitamente ai Vigili del Fuoco – Sezione di Putignano, all’uopo allertati dalla dirigente scolastica.

Dette opere hanno determinato una sensibile preoccupazione nel corpo docente e tra gli stessi genitori degli alunni, per un eventuale possibile pregiudizio statico arrecato agli elementi strutturali della scuola primaria.

In particolare i lavori eseguiti successivamente al sopralluogo del 5.01.2018 sono consistiti nel completamento dello scavo per i plinti di fondazione lungo il lato esterno più distante dall’edificio scolastico e nel livellamento del piano di fondazione prospiciente il suddetto plesso.

In merito si precisa che il suddetto scavo di fondazione eseguito, non raggiunge il piano fondale dell’esistente edificio adiacente che si trova ad un livello inferiore.

La fondazione del corpo di fabbrica dell’edificio “Trevisani” è costituita da muratura ciclica che si sviluppa con continuità lungo il perimetro dello stesso.



# Comune di Alberobello

Provincia di Bari



United Nations  
Educational, Scientific  
Cultural Organization



Trulli di Alberobello  
1996 - Iscritti sulla lista  
del Patrimonio Mondiale

Nel corso del sopralluogo si è proceduto ad un'accurata indagine visiva per verificare la presenza di eventuali lesioni conseguenti alle operazioni di scavo di cui in narrativa.

Inoltre, si è osservata l'assenza di distacco di porzioni d'intonaco dalle pareti e dall'intradosso dei solai e degli stessi corpi illuminanti.

Le suddette verifiche sono state eseguite in tutti i locali al piano terra e al piano primo dove si svolgono le attività didattiche.


L'indagine ha permesso, pertanto, di verificare l'assenza di elementi che indichino un aggravio delle originarie condizioni di sicurezza del plesso scolastico, come, peraltro, già constatato nel precedente sopralluogo del 5 gennaio 2018, le cui risultanze vengono ulteriormente confermate con la presente.

Il sopralluogo si è concluso alle ore 17:30.

Alberobello, 9 gennaio 2018

Ing. Mauro LATERZA

Ing. Dante CONSOLI



Geom. Nicola SABATELLI



Comune di Alberobello  
CITTÀ METROPOLITANA  
Arca 5



United Nations  
Educational, Scientific  
Cultural Organization



Trulli di Alberobello  
1996 - Iscritti sulla lista  
del Patrimonio Mondiale

**Lavori di "Ampliamento e adeguamento a norme dell'edificio scolastico "P. Trevisani"  
dell'Istituto Comprensivo "Morea – Tinelli"**

**Attestazione di non aggravio delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico "P.  
Trevisani" in C.da Coreggia - Alberobello**

I sottoscritti:

- Ing. Mauro Laterza, Direttore dei Lavori per l' "Ampliamento e adeguamento a norme dell'edificio scolastico "P. Trevisani" dell'Istituto Comprensivo "Morea – Tinelli";
- Geom. Nicola SABATELLI, Responsabile Unico del Procedimento;

a seguito del sopralluogo effettuato in data 5 gennaio 2018, come da verbale allegato,

**ATTESTANO**

che non vi sono elementi visivi che possano indicare un aggravio delle originarie condizioni di sicurezza del plesso scolastico "P. Trevisani" determinato dai lavori di demolizione e scavo eseguite in prossimità dell'edificio scolastico in oggetto.

Alberobello, 5 gennaio 2018



In fede  
  
Ing. Mauro Laterza  
Direttore dei Lavori

Geom. Nicola SABATELLI  
Responsabile Unico del Procedimento

Visto: Ing. Dante Consoli

Dirigente UTC

Si allega verbale di sopralluogo



**Comune di Alberobello**  
CITTÀ METROPOLITANA  
Area 5



United Nations Educational Scientific Cultural Organization  
I Trulli di Alberobello  
1996 - Iscritti sulla lista del Patrimonio Mondiale

**Lavori di "Ampliamento e adeguamento a norme dell'edificio scolastico "P. Trevisani" dell'Istituto Comprensivo "Morea - Tinelli"**

**Verbale di sopralluogo del 05/01/2018 presso l'edificio scolastico "P. Trevisani" in C.da Coreggia - Alberobello**

Il giorno 5 gennaio 2018 alle ore 11:00, presso l'edificio scolastico "P. Trevisani" in C.da Coreggia, nel Comune di Alberobello, alla presenza di:

- Ing. Mauro Laterza, Direttore dei Lavori per l' "Ampliamento e adeguamento a norme dell'edificio scolastico "P. Trevisani" dell'Istituto Comprensivo "Morea - Tinelli";
- Geom. Nicola Sabatelli, Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott. Giuseppe RICCI, Vice Sindaco con deleghe a Centro Storico, Urbanistica, LL.PP.,  
Progetto  
di Finanza e Infrastrutture del Comune di Alberobello;
- Sig.ra Maria COLUCCI, DSGA;
- Avv. Margherita Matarrese - Rappresentante dei genitori nel Consiglio d' Istituto;
- Sig.ra Vita DE MARCO - Presidente Consiglio d'Istituto;

si è proceduto ad una indagine visiva per verificare l'eventuale incremento dello stato fessurativo conseguente alle operazioni di demolizione e scavo eseguite in prossimità dell'edificio scolastico in oggetto.

Al momento del sopralluogo risultano terminate le previste operazioni di demolizione dell'edificio scolastico adiacente al plesso "Trevisani" e le operazioni di scavo per la realizzazione delle fondazioni dell'ampliamento previsto nel programma costruttivo di che trattasi.

Sono state esaminate le apparecchiature murarie e i solai al piano terra e al piano primo.

L'indagine ha permesso di verificare l'assenza di elementi visivi che indichino un aggravio delle originarie condizioni di sicurezza del plesso scolastico.

Il sopralluogo si è concluso alle ore 11:30.

Alberobello, 5 gennaio 2018



*Mauro Laterza*

Ing. Mauro Laterza

*Nicola Sabatelli*

Geom. Nicola Sabatelli

*Giuseppe Ricci*

Ass. Giuseppe Ricci